

瓦斯檢測不可少

重點項目要記牢




肥皂水冒泡了，
瓦斯漏氣囉！



重點 1

壓力調整器、橡膠軟管應符合國家標準，並附加商品檢驗合格標示。



重點 2

橡膠管與壓力調整器及瓦斯爐具等接頭，應以安全夾夾緊，並檢查是否有漏氣。



重點 3

每次更換瓦斯桶時，應檢查橡膠軟管是否有老化、龜裂或破損。



重點 4

橡膠軟管不可凹折或被壓到。

